

Obecní úřad Důl
Důl 31
395 01 Pacov

Dne : 5.června 2025
Vyřizuje : Pavel Strnad
Telefon : 723036736
e-mail : ou.dul@tiscali.cz

O z n á m e n í

Dne 5.června 2025 bylo nahlášeno z laboratoře, že vzorek pitné vody, který byl odebrán dne 4.června 2025 z vodojemu Důl, nevyhovuje hygienickým ukazatelům v hodnotě koliformní bakterie (7 KTJ/100 ml), Escherichia coli (4 KTJ/100 ml).

Jedná se o mírné bakteriologické znečištění.

Vodu k pitným účelům je možné používat pouze po převaření. Provádí se dezinfekce vody a voda může být cítit po chlóru. Proto se doporučuje, aby si odběratel vodu pořádně odtočil.

Toto oznámení trvá do odvolání.

Vyvěšeno dne : 5.června 2025

Starosta obce
Pavel Strnad

